БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 18
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: 3gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № **4 - 25/1/1**
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Детский сад № 22»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 4-25 от « 25 » апреля 2019 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная** проверка в отношении: помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 22», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, бульвар Платова, 11.

Дата и время проведения проверки:

с «06» мая 2019 года с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин

по «16» мая 2019 года с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин

Общая продолжительность проверки составила: 07 рабочих дней 35 час

проверку проводил(а):

Начальник Железнодорожного отделения надзорной деятельности и ПР отдела надзорной деятельности и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области полковник внутренней службы Матвеенко И.В.

совместно с: Сальниковой Ольгой Владиславовной заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 22»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписан	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ия		пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы помещениях МБДОУ № 22.	Правила противопожарного режима в РФ п. **43**	01.07.2019	
2	На объекте защиты, коридоры, пути эвакуации помещения МБДОУ № 22 не оборудованы знаками пожарной безопасности. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) технические помещения в повальном помещении, 1-й этаж юго-восточная лестница, дверной проем из группы «Капитоша», северный проем лестничной клетки, из спального помещения группы «Звездочка» и другие, из помещения музыкального зала, выход из спортивного зала - отсутствуют указатели «ВЫХОД».	Правила противопожарного режима в РФ п. **33**	01.07.2019	
3	Запоры на дверях эвакуационных выходов МБДОУ № 22 не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (имеют врезные замки)	Правила противопожарного режима в РФ п. **35**	01.07.2019	
4	На объекте защиты, руководителем организации не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Правила противопожарного режима в РФ п. **6**.	01.07.2019	
5	На объекте защиты, ствол в пожарном кране, расположенном в коридоре 2-го этажа не подсоединен к рукаву.	Правила противопожарного режима в РФ п. 57	01.07.2019	
6	На объекте защиты, в ящиках внутренних пожарных кранов не организована перекатка рукавов на новую скатку (не реже 1 раза в год)	Правила противопожарного режима в РФ п. 57	01.07.2019	
7	На объекте защиты, в кабинете психолога провода СОУЭ и способы	№ 123-ФЗ статья 82. п. 2	01.07.2019	

	их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а именно: в фойе и зале с трибунами провода подходящие к речевым оповещателям не имеют защитной оплетки.			
8	На объекте защиты, в подвальном помещении коммуникационные проемы не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.	Правила противопожарного режима в РФ п. 22	01.07.2019	
9	На объекте защиты, в помещении насосной станции отсутствует схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях.	Правила противопожарного режима в РФ п. 58	01.07.2019	
10	На объекте защиты, руководитель организации не обеспечила исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования	Правила противопожарного режима в РФ п. 59	01.07.2019	
11	На объекте защиты, в здании МБДОУ № 22 настенные звуковые и речевые оповещатели расположены в нарушение нормативных документов, расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя менее 150 мм, (верхняя часть должна быть на расстоянии не менее 2.3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150мм)	п. 4 6 СП 3 13130.2009	01.07.2019	
12	На объекте защиты, МБДОУ № 22 в помещении пожарного поста отсутствует аварийное освещение.	п. 13.14.12 СП 5. 13130.2009	01.07.2019	
13	На объекте защиты, **во всех шести**	Правила	01.07.2019	

	группах, в спальных помещениях «Почемучка», «Непоседы», «Светлячок», «Звездочка», «Божья коровка», «Капитошка» загромождены спальными местами **эвакуационные выходы.**	противопожарного режима в РФ п. 36 б.		
14	На объекте защиты, в раздевалках всех групп Почемучка», «Непоседы», «Светлячок», «Звездочка», «Божья коровка», «Капитошка» на путях эвакуации расположены шкафчики.	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 б	01.07.2019	
15	На объекте защиты, в пищеблоке на путях эвакуации расположен шкаф.	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 б	01.07.2019	
16	На объекте защиты, из помещений пищеблока дверь эвакуационного выхода открывается не по ходу эвакуации.	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 ж	01.07.2019	
17	На объекте защиты, не все помещения МБДОУ № 22 оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (хранение мягкого инвентаря, склад музыкальных инструментов- 3-й этаж здания детского сада)	п.5 таблицы № 1 СП 10.13130.2009 ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.07.2019	
18	На объекте защиты, отсутствуют на дверях помещений складского, производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	01.07.2019	
19	Допускается использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ - помещение пост охраны, бухгалтерия и другие.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 з)	01.07.2019	
20	На объекте защиты руководителем не предоставлены специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности согласованные с ГПН.	Правила противопожарного режима в РФ п. 3 приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	01.07.2019	
21	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о	01.07.2019	

	конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение хранения мягкого инвентарь, склад музыкальных инструментов - 3-й этаж здания МБДОУ № 22 не отделены от коридоров общего пользования здания.	требованиях пожарной безопасности".		
22	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям Правил противопожарного режима в РФ, в которой должны быть отражены следующие вопросы: а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ, и материалов; г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды; ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; з) порядок и периодичность уборки	Правила противопожарного режима в РФ п. 461, 462.	01.07.2019	

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения); л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. *(пп. "л" введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113; в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)* В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: [illegible]сообщение о возникновении пожара [illegible] охрану и оповещение [illegible] руководства и [illegible] защиты; (в [illegible]льства			

	от 17.02.2014 N 113) в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны; *(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)* з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; к) встречу подразделений пожарной			

	охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; *(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)* м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; *(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)* н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. *(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)*			
23	На объекте защиты, направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Правила противопожарного режима в РФ п. 55.	01.07.2019	
24	Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий	Правила противопожарного режима в РФ п .64	01.07.2019	

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.			
25	На объекте защиты, на лестнице, ведущей на крышу здания МБДОУ № 22 не предусмотрены перила	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.07.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)

«16» мая 2019 г.

м.п.*

Начальник Железнодорожного отделения надзорной деятельности и ПР ОНД и ПР по г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по РО полковник внутренней службы Матвеенко И.В.

Предписание на **9** стр. для исполнения получил:

Сальникова Ольга Владиславовна
Заведующая МБДОУ детский сад № 21

«16» мая 2019 г.

(подпись)