МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 18

Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: 3gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 4 - 43/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Детский сад № 22»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 4-43 от « 25 » июня 2019 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **внеплановая / выездная** проверка в отношении: помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 22», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, бульвар Платова, 11.

Дата и время проведения проверки:

с «02» июля 2019 года с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин

по «04» июля 2019 года с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин

Общая продолжительность проверки составила: 03 рабочих дня 15 рабочих часов

проверку проводил(а):

Начальник Железнодорожного отделения надзорной деятельности и ПР отдела надзорной деятельности и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области полковник внутренней службы Матвеенко И.В.

совместно с: Сальниковой Ольгой Владиславовной заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 22»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы помещениях МБДОУ № 22.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43	01.04.2020	
2	На объекте защиты, коридоры, пути эвакуации помещения МБДОУ № 22 не оборудованы знаками пожарной безопасности. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) технические помещения в повальном помещении, 1-й этаж юго-восточная лестница, дверной проем из группы «Капитоша», северный проем лестничной клетки, из спального помещения группы «Звездочка» и другие, из помещения музыкального зала, выход из спортивного зала - отсутствуют указатели «ВЫХОД».	Правила противопожарного режима в РФ п. 33	01.04.2020	
3	На объекте защиты, в кабинете психолога провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а именно: в фойе и зале с трибунами провода подходящие к речевым оповещателям не имеют защитной оплетки.	№ 123-ФЗ статья 82. п. 2	01.04.2020	
4	На объекте защиты, руководитель организации не обеспечила исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты	Правила противопожарного режима в РФ п. 59	01.04.2020	

	проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования			
5	На объекте защиты, в здании МБДОУ № 22 настенные звуковые и речевые оповещатели расположены в нарушение нормативных документов, расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя менее 150 мм, (верхняя часть должна быть на расстоянии не менее 2.3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150мм)	п. 4 6 СП 3 13130.2009	**01.04.2020**	
6	На объекте защиты, МБДОУ № 22 в помещении пожарного поста отсутствует аварийное освещение.	п. 13.14.12 СП 5. 13130.2009	**01.04.2020**	
7	На объекте защиты, **во всех шести группах**, в спальных помещениях «Почемучка», «Непоседы», «Светлячок», «Звездочка», «Божья коровка», «Капитошка» загромождены спальными местами **эвакуационные выходы.**	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 б.	**01.04.2020**	
8	На объекте защиты, не все помещения МБДОУ № 22 оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (хранение мягкого инвентаря, склад музыкальных инструментов- 3-й этаж здания детского сада)	п.5 таблицы № 1 СП 10.13130.2009 ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	**01.04.2020**	
9	На объекте защиты, отсутствуют на дверях помещений складского, производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	**01.04.2020**	
10	Допускается использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ - помещение пост охраны, бухгалтерия и другие.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 з)	**01.04.2020**	
11	На объекте защиты руководителем не предоставлены специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности согласованные с ГПН.	Правила противопожарного режима в РФ п. 3 приказ МЧС России от	**01.04.2020**	

		12.12.2007 № 645		
12	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение хранения мягкого инвентарь, склад музыкальных инструментов - 3-й этаж здания МБДОУ № 22 не отделены от коридоров общего пользования здания.	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	**01.04.2020**	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

«04» июля 2019 г.

Начальник Железнодорожного отделения надзорной деятельности и ПР ОНД и ПР по г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по РО полковник внутренней службы Матвеенко И.В.

Предписание на 4 стр. для исполнения получил:

Сальникова Ольга Владиславовна

Заведующая МБДОУ детский сад № 22

«04» июля 2019 г.

(подпись)